

# Istituto Omnicomprensivo Statale IC - IPSS Polla

Via dei Campi snc - 84035 Polla (Sa)  
CF: 92006830654 - Codice Ministeriale: SAIC872009 - CODICE IPA: istsc\_saic872009

## VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE N. \_\_\_\_

in ottemperanza al D.Lgs.81/08 e D.M. 02/09/2021

Data ____/____/____	Plesso scolastico _____
	Responsabile della sicurezza _____
	Coordinatore dell'emergenza _____
	Classi/sez. coinvolte _____ _____
	Personale coinvolto n° _____ unità
	Tipologia del personale coinvolto <input type="checkbox"/> Docenti <input type="checkbox"/> Personale ATA (collab. Scolastici) <input type="checkbox"/> Personale ATA (amministr. e tecn.) <input type="checkbox"/> alunni _____
Ora inizio prova evacuazione _____	Ora fine prova evacuazione _____

### Prova effettuata

- con preavviso per tutti gli occupanti
- con preavviso al personale
- con preavviso nell'ordine di minuti
- a sorpresa

### Esito della prova

- insufficiente
- sufficiente
- adeguato al livello richiesto
- ottimale

### Rapporto:

---

---

---

---

---

---

---

---

Tempo impiegato per l'evacuazione dell'edificio : .....

Tempo impiegato per il raggiungimento del punto di raccolta : .....

Vie di esodo disponibili o percorribili : .....

Eventuali ulteriori osservazioni (feriti, dispersi, ecc.):  
.....

**FIRMA RESPONSABILE**  
\_\_\_\_\_

# Istituto Omnicomprensivo Statale IC - IPSS Polla

Via dei Campi snc - 84035 Polla (Sa)  
CF: 92006830654 – Codice Ministeriale: SAIC872009 – CODICE IPA: istsc\_saic872009

## PROMEMORIA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Ai sensi dell'allegato II del D.M. 02/09/2021 - criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, si ricorda che l'attività svolta è da considerarsi classificata **RISCHIO MEDIO**. Di seguito sono riportati i parametri di esecuzione di un'evacuazione.

	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ELEVATO</b>
NUMERO MINIMO VIE DI USCITA	1	1	2
MAX LUNGHEZZA PERCORSO FINO A LUOGO SICURO	45-60 m	30-45 m	15-30 m
MAX TEMPO PER EVACUAZIONE	5 minuti	3 minuti	1 minuto
MAX DISTANZA DA USCITA DI PIANO	12-45 m	9-30 m (n.a.)	6-15 m
MAX TEMPO PER GIUNGERE AD USCITA DI PIANO	3 minuti	1 minuto (n.a.)	30 secondi
PIÙ DI UNA USCITA DI PIANO SE	<ul style="list-style-type: none"><li>• affollamento &gt; 50 persone</li><li>• pericolo esplos./incendio</li><li>• lungh. percorso &gt; 60 m.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• affollamento &gt; 50 persone</li><li>• pericolo esplos./incendio</li><li>• lungh. percorso &gt; 45 m.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• affollamento &gt; 50 persone</li><li>• pericolo esplos./incendio</li><li>• lungh. percorso &gt; 30 m.</li></ul>
LARGHEZZA USCITE	Max affollamento/ 50x 0,60 (metri) – minimo 0,80 m.		
APERTURA PORTE IN DIREZIONE ESODO OBBLIGATORIA SE	<ul style="list-style-type: none"><li>• affollamento &gt; 50 persone</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• affollamento &gt; 50 persone</li></ul>	sempre

n.a.= non applicabile

- mantenere le uscite e i percorsi sempre liberi ed agibili
- provvedere ad una manutenzione periodica delle porte e dei dispositivi di apertura
- verificare la correttezza del percorso dopo ogni modifica delle disposizioni dell'attività
- evitare la presenza di specchi se possono causare disorientamento
- prevedere percorsi di lunghezza non superiore a 15-30 metri, a meno che non esistano impianti automatici di spegnimento
- vietare l'uso di ascensori e montacarichi durante le emergenze
- vietare il ritorno sui propri passi ad eccezione di casi in cui le vie d'esodo siano impraticabili
- in presenza di porte girevoli o scorrevoli ad apertura automatico od interblocco, prevedere uscite supplementari (con le caratteristiche delle uscite di sicurezza)
- le vie d'esodo devono sempre condurre ad un luogo sicuro
- le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio, mantenute sgombre e, ove siano presenti porte resistenti al fuoco, queste devono essere mantenute in posizione chiusa salvo che siano munite di dispositivo di autochiusura.